

Fi:irfragan nr: 2018.20

Datum: 12.02.2019

"Avloppsrening"

Fragor och svar, komplettering.

Fi:iljande fragor har uppkommit.

1. Anbudstiden.
Svar. Den ar forlangd tom den **15.03.2019 kl 15.00**.
2. Ri:ir och delar for inkoppling.
Svar. Dessa skall inte inga da exakt placering av reningsverket inte ar faststalld.
Pos S6 utgar da den tillhandahalles av bestallare.
Pos S7 ri:ir mellan anlaggnigen och utgaende pumpstation skall inte inga.
3. Options priser.
 - 3.1 Bufferttank lagbyggd typ Cipax antal 2-3 st. Pris/st
 - 3.2 Pumpstation med p1 st pump anpassad for offererad teknisk utrustning.
Funktion. Pumpning fran bufferttank till reningsverket. Avstand max 10m.
 - 3.3 Pumpstation utgaende vatten, anpassad till offererad anlaggning. Pumplangd 50m,
tryckhi:ijd 10m
 - 3.3 Reserv pump till pos 3.1,3.2
4. Punkt S2. Anbudsgivare skall inneha naringstillstand for arbeten pa Aland.
Svar. Det racker om anbudsgivaren anger ett lokalt etablerat foretag som kan handha framtida service och support